

GB

Plug 16A 2P+E 230V~

WARNINGS

Installation must be carried out by qualified personnel. Use in dry places. For wiring, use multipolar cables with three conductors and a minimum cross-section of 1mm².

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Separate the base from the cover. Connect the cable terminals to the terminals (the yellow/green one is to be inserted into the central terminal), tightening the screws firmly to avoid dangerous overheating.

DE

Stecker 16A 2P+E 230V~

WARNUNGEN

Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. In trockenen Räumen verwenden. Für die Verkabelung sind mehrpolige Kabel mit drei Leitern und einem Mindestquerschnitt von 1mm² zu verwenden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Trennen Sie den Sockel vom Deckel. Schließen Sie die Kabelschuhe an die Klemmen an (der gelb/grüne Kabelschuh muss in die mittlere Klemme eingeführt werden) und ziehen Sie die Schrauben fest an, um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden.

FR

Fiche 16A 2P+E 230V~

AVERTISSEMENTS

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Utiliser dans des endroits secs. Pour le câblage, utiliser des câbles multipolaires à trois conducteurs d'une section minimale de 1mm².

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Séparer la base du couvercle. Connecter les bornes du câble aux bornes (la borne jaune/verte doit être insérée dans la borne centrale), en serrant fermement les vis afin d'éviter toute surchauffe dangereuse.

ES

Enchufe 16A 2P+E 230V~

ADVERTENCIAS

La instalación debe ser realizada por personal cualificado. Utilizar en lugares secos. Para el cableado, utilizar cables multipolares de tres conductores y sección mínima de 1mm².

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Separe la base de la tapa. Conecte los terminales de los cables a los bornes (el amarillo/verde debe insertarse en el terminal central), apretando firmemente los tornillos para evitar sobrecalentamientos peligrosos.

SL

Vtič 16A 2P+E 230V~

OPOZORILA

Namestitev mora opraviti usposobljeno osebje. Uporabljajte v suhih prostorih. Za ožičenje uporabite večpolne kable s tremi žilami in minimalnim presekom 1 mm².

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Osnovo ločite od pokrova tako. Priključite kableske priključke na sponke (rumeno/zeleno je treba vstaviti v osrednjo sponko), pri čemer močno zategnite vijake, da preprečite nevarno pregrevanje.

